

## Veilig werken met kabelhaspels en verlengsnoeren

Status: 

Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bijzonderheden ten aanzien van kabelhaspels:

- Indien een kabelhaspel niet geheel is afgerold bij gebruik, kan deze ten gevolge van spoelwerking zeer heet worden en brand veroorzaken.
- Bij het gebruik van kabelhaspels dient men altijd kennis te nemen van het maximaal toelaatbare vermogen van de haspel in opgerolde en uitgerolde toestand, dit moet op de haspel zijn aangegeven.

Bijzonderheden ten aanzien van verlengkabels:

- Gevaar bij het gebruik van voedings- en verlengkabels bestaat uit overbelasting van de kabel.
- Bij het gebruik van voedings- en verlengkabels dient men zeker te stellen dat de voedings- en/of verlengkabel geschikt is voor het vermogen van de aangesloten apparaten.

Keuring van kabelhaspels en verlengsnoeren:

- Ook kabelhaspels en verlengsnoeren worden jaarlijks gekeurd conform NEN 3140 en voorzien van een keuringssticker.

### Gebruik van kabelhaspels en verlengsnoeren.

Kabelhaspels dienen niet over loop en rijpaden uitgelegd te worden, dit kan leiden tot:

- Struikelgevaar.
- Kortsluiting en brand als gevolg van interne beschadiging van de kabels.

### Raadpleeg de volgende

#### Gevaren en Beheersmaatregelen

- [Elektrocutiegevaar bij kortsluiting in elektrisch gereedschap](#) <sup>[1]</sup>
- [Letsel Struikelen](#) <sup>[2]</sup>

---

**Source URL:** <https://avagarbocatalogus.nl/werkvoorschriften/veilig-werken-met-kabelhaspels-en-verlengsnoeren>

#### Links

[1] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/elektrocutiegevaar-bij-kortsluiting-in-elektrisch-gereedschap>

[2] <https://avagarbocatalogus.nl/gevaar/letsel-struikelen>